

**DANH SÁCH CƠ SỞ, CÔNG TRÌNH KHÔNG ĐẢM BẢO YÊU CẦU VỀ
PC&CC NHƯNG ĐÃ ĐI VÀO SỬ DỤNG**

Stt	Cơ sở	Địa chỉ	Tính chất hoạt động	Tình hình vi phạm quy định về an toàn PCCC của cơ sở	Đánh giá mức độ nguy hiểm cháy, nổ; nguy cơ cháy lan, cháy lớn nếu xảy ra cháy, nổ	Biện pháp xử lý, khắc phục	Ghi chú
1.	Karaoke Mây	662/10 Sư Vạn Hạnh, P12, Q10	Karaoke	Hệ thống pccc trang bị không đầy đủ theo quy định	Cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản		Trước luật
2.	Khách sạn Vườn Sài Gòn	781/D11 Lê Hồng Phong, P12, Q10	Khách sạn	Hệ thống pccc trang bị không đầy đủ theo quy định	Cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản		Trước luật
3.	Khách sạn Hoàng Thân	662/15-17 Sư Vạn Hạnh, P12, Q10	Khách sạn	Hệ thống pccc trang bị không đầy đủ theo quy định	Cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản		Trước luật
4.	Khách sạn Phúc Lợi	01 Trần Thiện Chánh, P12, Q10	Khách sạn	Hệ thống pccc trang bị không đầy đủ theo quy định	Cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản		Trước luật
5.	Phòng Khám Vạn Hạnh	700 Sư Vạn Hạnh, P12, Q10	Phòng khám	Hệ thống pccc trang bị không đầy đủ theo quy định	Cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản		Trước luật
6.	Bệnh viện Vạn Hạnh	781/B1-B7 Lê Hồng Phong, P12, Q10	Bệnh viện	Hệ thống pccc trang bị không đầy đủ theo quy định	Cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản		Trước luật
7.	Công ty TNHH Chi Lan Vy	55 Cửu Long, phường 15, Quận 10	Khách sạn	Chưa nghiệm thu về PCCC	Không đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC		Có quyết định đình chỉ nhưng cơ sở vẫn hoạt động
8.	Chi nhánh	575/8 CMT8,	Khách sạn	Chưa nghiệm thu về PCCC	Không đảm bảo các điều	Có Văn bản kiến	

	Công ty TNHH Phúc Hoàng Gia – Khách sạn Hoàng Gia 3	Phường 15, Quận 10			kiện về an toàn PCCC	ngiht nghiệm thu về PCCC	
9.	Công ty TNHH Nhà Hàng 92 Calmette.	92 Calmette	Nhà hàng	Hệ thống pccc trang bị không đầy đủ theo quy định	Cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản		
10.	Công ty TNHH Nhà hàng Hưng Vượng	92 Ký Con	Nhà hàng	Hệ thống pccc trang bị không đầy đủ theo quy định. Cơ sở thuộc PL II nhưng chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu pccc	Cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản		
11.	Chung cư Lý Văn Phúc	35 Lý Văn Phúc, phường Tân Định, quận 1	Chung cư	- Không có BQT Chung cư - Không có trang bị phương tiện PCCC tại chỗ - Đường giao thông phục vụ chữa cháy bị lấn chiếm không đảm bảo	Nguy hiểm về cháy, nổ, nếu xảy ra sẽ cháy lớn, cháy lan sang khu vực xung quanh	Tham mưu, kiến nghị UBND phường đề xuất UBND Quận 1 giải quyết	
12.	Công ty điện thoại Tây Thành phố	02 Hùng Vương, P1 - Q10	Văn phòng	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	
13.	Khách sạn Trang Thu 2	328 Lê Hồng Phong, P1, Q10	Khách sạn	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	
14.	Khách sạn 326A	326A Lê Hồng Phong, P1, Q10	Khách sạn	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Lắp đặt hệ thống PCCC, thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	

15.	Khách sạn Huy Lộc	470 – 472 Lê Hồng Phong, P1, Q10	Khách sạn	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	
16.	Khách sạn Vạn Thành	324 Lê Hồng Phong, P1, Q10	Khách sạn	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Lắp đặt hệ thống PCCC, thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	
17.	Công ty cổ phần giấy Sài Gòn	419 Lê Hồng Phong, P2, Q10	Sản xuất giấy	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	
18.	Rạp Chiếu bóng Vườn Lài	22 Vĩnh Viễn, P2, Q10	Rạp chiếu phim	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Lắp đặt hệ thống PCCC, thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	
19.	Công ty TNHH Tân Hoàng Thân	614-618 Đường 3/2, P14, Q10	Đa công năng	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	
20.	Chung cư C9	90A Lý Thường Kiệt - P14 - Q10	Chung cư	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	
21.	Chung cư Nguyễn Tri Phương	7A Thnh Thi – P14 – Q10	Chung cư	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Lắp đặt hệ thống PCCC, thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	
22.	Chung cư Bưu Điện	354/15abc Lý Thường Kiệt P14	Chung cư	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	
23.	Chung cư Trần Văn	90A Lý Thường Kiệt -	Chung cư	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Lắp đặt hệ thống PCCC, thẩm	

	Kiểu	P14		thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC		duyệt, nghiệm thu PCCC	
24.	UBND Quận 10	474 đường 3/2 p14. Q10	Văn phòng	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	
25.	KHU C30	270A Lý Thường Kiệt, P14, Q10	Kho	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Lắp đặt hệ thống PCCC, thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	
26.	TT Khai thác Vận chuyển Bưu Điện TP	270 Bis Lý Thường Kiệt, P14, Q10	Chung chuyển Bưu phẩm	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Lắp đặt hệ thống PCCC, thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	
27.	Cty CP KASATI	270A Lý Thường Kiệt, P14, Q10	Kho	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Lắp đặt hệ thống PCCC, thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	
28.	Dịch vụ Karaoke 64	690 - 692 Sư Vạn Hạnh	karaoke	Thuộc diện thẩm duyệt mà chưa thẩm duyệt (hoạt động trước luật PCCC)	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC	
29.	Karaoke Phong Cách	644 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10	karaoke	Thuộc diện thẩm duyệt mà chưa thẩm duyệt (hoạt động trước luật PCCC)	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC	
30.	Hộ kinh doanh Vũ Trụ	391/2 -395 - 397 Sư Vạn Hạnh	karaoke	Đã thẩm duyệt mà chưa nghiệm thu về PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Nghiệm thu về PCCC	
31.	Karaoke FYOU II	467 Sư Vạn Hạnh	karaoke	Đã thẩm duyệt mà chưa nghiệm thu về PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Nghiệm thu về PCCC	
32.	Karaoke Lam Trường	361 - 363 Sư Vạn Hạnh	karaoke	Thuộc diện thẩm duyệt mà chưa thẩm duyệt (hoạt động trước luật PCCC)	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC	
33.	Văn phòng cho thuê –	459 Sư Vạn Hạnh	Văn Phòng	Đã thẩm duyệt mà chưa nghiệm thu về PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Nghiệm thu về PCCC	

	Công ty TNHH ĐT&PT WIN HOME						
34.	Văn phòng cho thuê – Công ty TNHH TM DV Lê Khánh Linh	343/24-26 Sư Vạn Hạnh	Văn phòng	Chuyển đổi công năng mà chưa thẩm duyệt lại	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt chuyển đổi công năng và nghiệm thu về PCCC theo quy định	
35.	Ký túc xá ĐH Kinh Tế	135 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Ông Lãnh	- Cao 09 tầng, có 120 phòng dành cho sinh viên ở.	- Tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức về PCCC cho sinh viên tại kí túc xá. - Trang bị đầy đủ các phương tiện, trang phục chữa cháy theo quy định.	Cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản		
36.	Ký túc xá Khoa học tự nhiên	135B Trần Hưng Đạo, P.Cầu Ông Lãnh	- Cao 07 tầng, có 110 phòng dành cho sinh viên ở.	- Tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức về PCCC cho sinh viên tại kí túc xá. - Trang bị đầy đủ các phương tiện, trang phục chữa cháy theo quy định.	Cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản		
37.	Cao ốc Văn phòng - TTTM dịch vụ Capella	24 đường 3/2, P12, Q10	Văn Phòng – Trung tâm hội nghị	Đã thẩm duyệt mà chưa nghiệm thu về PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Nghiệm thu về PCCC	
38.	Văn phòng cho thuê – Công ty TNHH kinh doanh Hoàng Thái	763 Lê Hồng Phong, P12, Q10	Văn phòng cho thuê	Công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC mà chưa có giấy thẩm duyệt	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt thiết kế về PCCC và nghiệm thu PCCC theo quy định	
39.	Chung Cư	Lô R Nguyễn	Chung cư	Hệ thống điện không đảm	Nguy cơ cháy lan rất cao	Khắc phục hệ	

	Nguyễn Kim Lô R	Kim P7, Quận 10.		bảo		thống điện	
40.	Cư Xá Lý Thường Kiệt	91/5 Lý Thường Kiệt P7, Quận 10.	Chung cư	Hệ thống điện không đảm bảo	Nguy cơ cháy lan rất cao	Khắc phục hệ thống điện	
41.	Công ty TNHH Tin học Việt Sơn	150 Ter Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1	Văn phòng;	Đã được thẩm duyệt về PCCC; Chưa được nghiệm thu PCCC	Có khả năng cháy lan từ khu vực này sang khu vực khác.	Đã có công văn kiến nghị thực hiện việc Nghiệm thu trước khi đi vào hoạt động	
42.	CTY Hóa chất cơ bản Miền Nam	22 Lý Tự Trọng, P Bến Nghé, Quận 1	Văn Phòng	Không trang bị hệ thống phương tiện về PCCC đầy đủ theo quy định	Cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản		
43.	Chung cư	55 Nguyễn Văn Thủ P. Đa Kao, Q1	Chung cư	Không thẩm duyệt và nghiệm thu PCCC	Có khả năng cháy lan, cháy lớn khi xảy ra cháy, nổ		Xây dựng trước 1975
44.	Chung cư	12B Nguyễn Huy Tự P. Đa Kao, Q1	Chung cư	Không thẩm duyệt và nghiệm thu PCCC	Có khả năng cháy lan, cháy lớn khi xảy ra cháy, nổ		Xây dựng trước 1975
45.	Chung cư	2B Nguyễn Huy Tự P. Đa Kao, Q1	Chung cư	Không thẩm duyệt và nghiệm thu PCCC	Có khả năng cháy lan, cháy lớn khi xảy ra cháy, nổ		Xây dựng trước 1975
46.	Chung cư	65 Nguyễn Văn Giai; 81 Nguyễn Văn Giai; 120 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q1	Chung cư	Không thẩm duyệt và nghiệm thu PCCC	Có khả năng cháy lan, cháy lớn khi xảy ra cháy, nổ		Xây dựng trước 1975
47.	Nhà ở tập thể	83 Phan Kế Bính, P. Đa	Nhà tập thể	Không thẩm duyệt và nghiệm thu PCCC	Có khả năng cháy lan, cháy lớn khi xảy ra cháy, nổ		Xây dựng trước

		Kao, Q1					1975
48.	Trường THPT năng khiếu TDTT	43 Diên Biên Phủ P. Đa Kao, Q1	Trường học	Không thẩm duyệt và nghiệm thu PCCC	Có khả năng cháy lan, cháy lớn khi xảy ra cháy, nổ		Xây dựng trước 1975
49.	Công ty cổ phần vật liệu xây dựng trang trí nội thất TPHCM	215-217 Trần Hưng Đạo P. Cô Giang – Q1	Văn phòng, cho thuê văn phòng	Hoạt động trước luật, chưa thực hiện công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	Gây thiệt hại tài sản lớn, khả năng cháy lan thấp	Kiến nghị thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC bổ sung	
50.	Khu quản lý Giao thông Đô thị số 4	272 Cô Bắc, P.Cô Giang, Q.1	Văn phòng, cho thuê văn phòng	Hoạt động trước luật, chưa thực hiện công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	Gây thiệt hại tài sản lớn, khả năng cháy lan thấp	Kiến nghị thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC bổ sung	
51.	Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam	302 Võ Văn Kiệt, p.Cô Giang, Q.1	Văn phòng	Chưa được nghiệm thu về pccc	Gây thiệt hại tài sản lớn, khả năng cháy lan thấp	Kiến nghị nghiệm thu về PCCC bổ sung	
52.	DNTN – NH – Khách sạn Uyên My	28 – 30 Trần Đình Xu, P.Cô Giang, Q.1	Khách sạn	Hoạt động thời điểm nghị định 46/2012/NĐ-CP, chưa thực hiện công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	Gây thiệt hại tài sản lớn, khả năng cháy lan thấp	Kiến nghị thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC bổ sung	
53.	TT kinh doanh Sài Gòn Bến Thành Ô tô	72 Trần Đình Xu, P.Cô Giang, Q.1	Gara sửa chữa Ô tô	Chưa được nghiệm thu về pccc	Gây thiệt hại tài sản lớn, khả năng cháy lan thấp	Kiến nghị nghiệm thu về PCCC bổ sung	
54.	Công ty TNHH TM.KS.XD Anh Kim	310 Cô Bắc P.Cô Giang – Q1	Khách sạn	Hoạt động thời điểm nghị định 46/2012/NĐ-CP, chưa thực hiện công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	Gây thiệt hại tài sản lớn, khả năng cháy lan thấp	Kiến nghị thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC bổ sung	
55.	Cao ốc văn phòng Hàn	301 Trần H Đạo P. Cô Giang –	Văn phòng	Hoạt động trước luật, chưa thực hiện công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	Gây thiệt hại tài sản lớn, khả năng cháy lan thấp	Kiến nghị thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC bổ sung	

		Q1					
56.	Công ty Cổ phần đầu tư Hermes Power	181-185 Trần Hưng Đạo, p.Cô Giang, Q.1	Văn phòng	Chưa được nghiệm thu về pccc	Gây thiệt hại tài sản lớn, khả năng cháy lan thấp	Kiến nghị nghiệm thu về PCCC bổ sung	
57.	Công ty TNHH TM.KS.XD Anh Kim	310 Cô Bắc P.Cô Giang – Q1	Khách sạn	Hoạt động trước luật, chưa thực hiện công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	Gây thiệt hại tài sản lớn, khả năng cháy lan thấp	Kiến nghị thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC bổ sung	
58.	Bệnh Viện Răng Hàm Mặt	263-265 Trần H Đạo P. Cô Giang – Q1	Bệnh viện	Hoạt động trước luật, chưa thực hiện công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	Gây thiệt hại tài sản lớn, thiệt hại về người	Kiến nghị thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC bổ sung	
59.	Cao ốc văn phòng Trần Thị Mai Dung	446 Võ Văn Kiệt P. Cô Giang – Q1	Văn phòng	Hoạt động trước luật, chưa thực hiện công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	Gây thiệt hại tài sản lớn, khả năng cháy lan thấp	Kiến nghị thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC bổ sung	
60.	Phòng cho thuê Ngọc Huệ	171/22 Cô Bắc, P.Cô Giang, Q.1	Khách sạn	Hoạt động trước luật, chưa thực hiện công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	Gây thiệt hại tài sản lớn, khả năng cháy lan thấp	Kiến nghị thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC bổ sung	
61.	Phòng cho thuê Ty Na	50 Cô Giang, P.Cô Giang, Q.1	Khách sạn	Hoạt động trước luật, chưa thực hiện công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	Gây thiệt hại tài sản lớn, khả năng cháy lan thấp	Kiến nghị thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC bổ sung	
62.	Cty TNHH TM DV Khách sạn Nguyệt Vân	59/15 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q.1	Khách sạn	Hoạt động thời điểm nghị định 46/2012/NĐ-CP, chưa thực hiện công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	Gây thiệt hại tài sản lớn, khả năng cháy lan thấp	Kiến nghị thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC bổ sung	
63.	Nhà văn phòng	449 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q1	Văn phòng	Chưa thẩm duyệt nghiệm thu khu vực coi nói mở rộng.	Nguy hiểm cháy nổ cao	Tiến hành thẩm duyệt nghiệm thu khu vực coi nói mở rộng	
64.	Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn	125 Lê Lợi, phường Bến Thành, Quận 1	Bệnh viện	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	

				PCCC			
65.	Khách sạn Hoàng Phượng	156 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 1	Khách sạn	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	
66.	Khách sạn Anh em	150 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận	Khách sạn	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	
67.	Cty TNHH Anh Ngọc	102Bis Lê Lai, phường Bến Thành, Quận	Văn phòng	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	
68.	Khách sạn Hà Trang	90 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận	Khách sạn	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	
69.	DNTN Khách sạn Phi Phi Vũ	7 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, Quận	Khách sạn	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	
70.	DNTN Khách sạn Sen	82 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận	Khách sạn	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	
71.	Khách sạn Hoàng Trâm	185 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận	Khách sạn	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	
72.	Khách sạn Hải Nam	169 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận	Khách sạn	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	
73.	Khách sạn	35E Nguyễn	Khách sạn	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa	Khi xảy ra cháy có nguy cơ	Thẩm duyệt,	

	Ánh Thiện	Trung Trực, phường Bến Thành, Quận		vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	thiệt hại tài người và tài sản.	nghiệm thu PCCC.	
74.	Văn phòng Công ty Vận Tải đường sắt Sài Gòn	136 Hàm Nghi, phường Bến Thành, Quận	Văn phòng	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	
75.	Tòa Án - Viện Kiểm Sát nhân dân Tp. Hồ Chí Minh	131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận	Hành chính	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	
76.	Phân viện KHKT bảo hộ lao động	124-126 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận	Văn phòng	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	
77.	Khách sạn Trang Đức	120/6 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận	Khách sạn	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	
78.	Khách sạn Hoàng Hoàng	120/4 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận	Khách sạn	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	
79.	Văn phòng Tổng Cty Thép Việt Nam	56 Thủ khoa Huân, phường Bến Thành, Quận	Văn phòng	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	
80.	Kim Đô Business Center	123 Lê Lợi, phường Bến Thành, Quận	Văn phòng	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	
81.	Cty CP TM Thành Phố	35 Lưu Văn Lang, phường	Khách sạn	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu	

		Bến Thành, Quận		thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC		PCCC.	
82.	Khách sạn Mỹ Anh Sài Gòn	108 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận	Khách sạn	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	
83.	Hộ kinh doanh Kiềm Nghĩa	16 – 18 Phan Bội Châu, phường Bến Thành, Quận	Văn phòng	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	
84.	Cty Cổ phần TK XD Sài Gòn Tourist	94 – 96 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận	Văn phòng	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	
85.	Chi nhánh Cty TNHH Sa Mỹ An	102 - 104 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận	Nhà hàng	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	
86.	Khách sạn Hoàng	05 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, Quận	Khách sạn	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	
87.	Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Tuyết Sơn.ty TNHH H	7/12 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, Quận	Khách sạn	Cơ sở thuộc Phụ lục II, đưa vào hoạt động chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại tài người và tài sản.	Thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.	
88.	Hộ kinh doanh nhà cho thuê	55 Đặng Dung P. Tân Định Quận 1	Phòng cho thuê	Chưa thẩm duyệt nghiệm thu PCCC, cầu mắc sử dụng điện mất an toàn	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại về người và tài sản	Lắp đặt hệ thống PCCC, thẩm duyệt nghiệm thu PCCC	
89.	Khách sạn	53/43 Trần	Khách sạn	Chưa thẩm duyệt nghiệm thu	Khi xảy ra cháy có nguy cơ	Lắp đặt hệ thống	

	Ánh Nguyệt 1	Khánh Dư P. Tân Định Quận 1		PCCC	thiệt hại về người và tài sản	PCCC. Thẩm duyệt nghiệm thu PCCC	
90.	Khách sạn Thiên Hương	5B-C Trần Nhật Duật P. Tân Định Quận 1	Khách sạn	Chưa thẩm duyệt nghiệm thu PCCC	Khi xảy ra cháy có nguy cơ thiệt hại về người và tài sản	Thẩm duyệt nghiệm thu PCCC	
91.	Chung cư Lý Thái Tổ	Hẻm 268 Lý Thái Tổ	Chung cư	Xây trước luật, không có hệ thống chữa cháy theo quy định	Gây thiệt hệ lớn về người và tài sản nếu để xảy ra cháy lớn	lắp đặt các hệ thống chữa cháy	
92.	Chung cư Nguyễn Thiện Thuật	Phường 1 Quận 3	Chung Cư	Xây trước luật, không có hệ thống chữa cháy theo quy định	Gây thiệt hệ lớn về người và tài sản nếu để xảy ra cháy lớn	lắp đặt các hệ thống chữa cháy	
93.	Chung cư Đài truyền hình	số 5 Cao Thắng, Phường 2	Chung cư	Xây trước luật, không có hệ thống chữa cháy theo quy định	Gây thiệt hệ lớn về người và tài sản nếu để xảy ra cháy lớn	lắp đặt các hệ thống chữa cháy	
94.	DNTN khách sạn Hồng Vy	223 Hai Bà Trưng, P6-Q3	Khách sạn	Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi có cháy, nổ xảy ra thì dễ gây cháy lớn, cháy lan nhanh ra toàn bộ cơ sở và gây thiệt hại lớn về người và tài sản	Yêu cầu cơ sở thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định	
95.	DNTN TM Cây Xanh Liên Phương	261 Hai Bà Trưng, P6-Q3	Khách sạn	Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC	Khi có cháy, nổ xảy ra thì dễ gây cháy lớn, cháy lan nhanh ra toàn bộ cơ sở và gây thiệt hại lớn về người và tài sản	Yêu cầu cơ sở thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC theo quy định	
96.	Trung tâm đào tạo việc làm và dạy nghề cho người tàn tật TP. HCM	125 Võ Thi Sáu, Phường 7	Trung tâm dạy nghề	Không thiết kế hệ thống PCCC	Gây thiệt hệ lớn về người và tài sản nếu để xảy ra cháy lớn	Thiết kế, thẩm duyệt về PCCC	
97.	Chung Cư Khai Minh	72/8 Trần Quốc Toản,	Chung cư	Xây dựng trước luật, không có hệ thống PCCC	Gây thiệt hệ lớn về người và tài sản nếu để xảy ra cháy	Trang bị hệ thống PCCC	

		Phường 8, Quận 3			lớn		
98.	Hộ kinh Doanh đồng Xanh (Karaoke gia đình)	25/3-25/3/1 Lê Văn Sỹ, Phường 13	Karaoke	Trong hộ kinh doanh vật liệu cách âm cách nhiệt là vật liệu dễ cháy hệ thống dây dẫn điện cũng có tử lâu không đảm bảo, cơ sở chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	Gây thiệt hại lớn về người và tài sản nếu để xảy ra cháy lớn	đang liên hệ với CS PC&CC TP để được thẩm duyệt nghiệm thu về PCCC	
99.	Công ty TNHH Sản xuất nhựa cơ khí Chân Thuận Thành	63/2 Lý Chiêu Hoàng P10 Q6	Sản xuất nhựa	Công trình thuộc diện thẩm duyet thiết kế về PCCC, đã được thẩm duyệt về PCCC nhưng không thi công theo thiết kế đã duyệt	Khi xảy ra cháy sẽ lan sang nhà dân lân cận		
100.	Chi nhánh 1-Công ty TNHH Elite Global	12 Kinh Dương Vương P13 Q6	Trung tâm dạy tiếng anh	Nghiệm thu PCCC chưa đạt yêu cầu do chưa thực hiện kiểm định cửa chống cháy			
101.	Chung cư Viên Ngọc Phương Nam	Số 125/20 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8	Chung cư	Đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PC&CC theo quy định tại khoản 6, điều 36, Nghị định 167/2013/NĐ- CP ngày 12/11/2013. Cơ sở đã sử dụng 52/216 hộ vào sinh sống.	Khu dân cư có nguy hiểm cháy nổ cao	Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 015/QĐ-XPHC của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Mức tiền phạt: 100.000.000 ^d (Một trăm triệu đồng) Buộc tổ chức để cơ quan quản lý nhà nước nghiệm thu về phòng cháy và chữa	

						cháy	
102.	Chung cư Phạm Phú Thứ	09 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình	Chung cư	Chưa nghiệm thu đưa công trình vào hoạt động	Nguy cơ cháy lan	Yêu cầu cơ sở nghiệm thu	
103.	Trường mầm non Hoa Hồng	29B tổ 42, KP5, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12.	Trường mầm non	Công trình thẩm duyệt hiện hữu nhưng chưa nghiệm thu PCCC	Không nguy hiểm	Đang liên hệ đơn vị thi công để tiến hành nghiệm thu theo quy định	
104.	Kho Tân Phong - Cty TNHH Nông lâm hải sản	72 Tô ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12	Kho hàng	Công trình thẩm duyệt hiện hữu nhưng chưa nghiệm thu PCCC	Công trình nguy hiểm về cháy nổ	Có quyết định di dời vào quý I/2018, của UBND Thành phố số 5187/QĐ-UBND ngày 03/10/2016	
105.	Trường Mầm non Sơn Ca 5	Số 413 TCH10, Khu phố 1, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12	Trường mầm non	Công trình thẩm duyệt hiện hữu nhưng chưa nghiệm thu PCCC	Công trình không nguy hiểm về cháy nổ	Công trình đang chờ nghiệm thu	
106.	Block B1 - Khu nhà ở cao tầng và khu phức hợp thương mại (Chung cư Hưng Ngân)	48A, Dương Thị Mười, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12	Chung cư	Công trình chưa thi công hoàn chỉnh, một số hạng mục thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC, công trình đã đưa vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về PCCC	- Công trình không nguy hiểm về cháy nổ - Đã nghiệm thu lần đầu không đạt ngày 26/5/2017	Công trình đang chờ nghiệm thu lại	
107.	Công ty TNHH Dệt lụa Tơ tằm Toàn Thịnh	24 TTN17, KP4, phường Tân Thới Nhất, Quận 12	Dệt	Công trình thẩm duyệt hiện hữu nhưng chưa nghiệm thu PCCC	Cơ sở sản xuất dệt hoạt động 24/24, hàng hóa không tồn chứa trong xưởng, ít nguy cơ cháy lan cháy lớn.	Kiến nghị cơ sở khẩn trương thi công hoàn thành các hạng mục PCCC và tổ chức	

						<p>Thi công lắp đặt hệ thống PCCC và nghiệm thu PCCC theo quy định.</p>	
108.	<p>CN Công ty TNHH SX TM DV Thảo Minh.</p>	<p>Địa chỉ: Số 2977/11, đường QL 1A, khu phố 5, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.</p>	<p>May mặc</p>	<p>Công trình thẩm duyệt hiện hữu nhưng chưa nghiệm thu PCCC</p>	<p>Cơ sở sản xuất may mặc, chất cháy chủ yếu là vải, bao bì, máy may nếu xảy ra cháy có khả năng gây ra cháy lan, cháy lớn.</p>	<p>Kiến nghị cơ sở khẩn trương thi công hoàn thành các hạng mục PCCC và tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định.</p>	
109.	<p>Xưởng chế biến gỗ</p>	<p>381 Lê Văn Khương phường Hiệp Thành, Quận 12</p>	<p>Xưởng gỗ</p>	<p>Công trình thẩm duyệt hiện hữu nhưng chưa nghiệm thu PCCC</p>	<p>Hàng hóa và mùn cưa có thể cháy lớn và cháy lan</p>	<p>Thi công lắp đặt hệ thống PCCC và nghiệm thu PCCC theo quy định</p>	
110.	<p>Công ty Cổ phần Giấy Thiên Lộc</p>	<p>108 Nguyễn Ảnh Thủ, KP6, phường Hiệp Thành, Quận 12</p>	<p>Xưởng giấy</p>	<p>Công trình hiện hữu, cải tạo mở rộng văn phòng và nhà xe, chưa nghiệm thu</p>	<p>Nguyên liệu vải, da và hàng hóa có thể cháy lớn và cháy lan</p>	<p>Đang làm hồ sơ xin nghiệm thu PCCC</p>	
111.	<p>Công ty TNHH Thảo Uyên Shol</p>	<p>Đường HT 10, Kp4, phường Hiệp Thành, Quận 12</p>	<p>May mặc</p>	<p>Công trình hiện hữu, xin thẩm duyệt cải tạo, hiện vẫn đang hoạt động</p>	<p>Nguyên liệu vải và hàng hóa có thể cháy lớn và cháy lan</p>	<p>Đang làm hồ sơ xin nghiệm thu PCCC</p>	
112.	<p>Chợ Hiệp Thành</p>	<p>Đường HT13, KP3, phường Hiệp Thành, Quận 12</p>	<p>Chợ</p>	<p>Công trình thẩm duyệt hiện hữu nhưng chưa nghiệm thu PCCC</p>	<p>Tập trung buôn bán nhiều mặt hàng, lại có số lượng người tập trung đông đúc nên nếu có cháy, nổ xảy ra, nguy cơ cháy lớn, cháy lan cao và có thể gây thiệt hại nghiêm trọng.</p>	<p>Thi công lắp đặt hệ thống PCCC và nghiệm thu PCCC theo quy định</p>	

113.	Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quận 12	Khu phố 3, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh	Trường học	Tầm phun xa của hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà chưa đảm bảo theo quy định Tiêu chuẩn TCVN 2622: 1995 (nghiệm thu ngày 30/10/2015 chưa đạt)	Hàng hóa ít không gây cháy lan sang khu vực lân cận	Đang làm hồ sơ xin nghiệm thu PCCC	
114.	Công ty TNHH Giấy Tín Thịnh Phát	1/7/5 đường Võ Thị Thửa, phường An Phú Đông, Quận 12	Sản xuất giấy	Công trình thẩm duyệt hiện hữu nhưng chưa nghiệm thu PCCC	Không nguy hiểm	Đã lắp đặt xong hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động và họng chữa cháy vách tường. Đang lắp đặt máy bơm chữa cháy. Chờ hoàn thiện nghiệm thu	
115.	Cty TNHH Retro Việt Nam	20A Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, Quận 12	May mặc	Công trình thẩm duyệt hiện hữu nhưng chưa nghiệm thu PCCC	Công trình có nguy cơ cháy nổ cao thuộc PL II Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ. Khi xảy ra cháy có nguy cơ cháy lan sang các khu vực xung quanh.	Đang tiến hành phối hợp đơn vị thi công để liên hệ cơ quan CS PC&CC tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định.	
116.	Cty TNHH Bao bì Phú Thịnh	1/166A Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12	Seo giấy, thùng giấy catton	Công trình thẩm duyệt hiện hữu nhưng chưa nghiệm thu PCCC	Nguyên liệu chủ yếu là giấy và catton nên có nguy cơ cháy lớn nhưng không có khả năng cháy lan	Kiến nghị nghiệm thu PCCC theo quy định	
117.	Công ty TNHH May An Phúc	Đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận,	May mặc	Công trình thẩm duyệt hiện hữu nhưng chưa nghiệm thu PCCC	Cơ sở sản xuất may mặc, chất cháy chủ yếu là vải nên nếu xảy ra cháy có khả năng gây ra cháy lớn, nhưng	Kiến nghị nghiệm thu PCCC theo quy định	

		Quận 12			không gây cháy lan.		
118.	Cty TNHH Mai Xanh	202/5 Đặng Thúc Vịnh, Ấp Tâm Đông 3, Thới Tam Thôn, Hóc Môn	May mặc	Công trình thẩm duyệt hiện hữu nhưng chưa nghiệm thu PCCC	Không nguy hiểm	Đã lắp đặt xong hệ thống chữa cháy. Đang xây dựng bể nước chữa cháy	
119.	Kho Nhựa Rạng Đông HM	60/2 Quang Trung, Thị Trấn HM, Hóc Môn.	Kho vật liệu	Công trình thẩm duyệt hiện hữu nhưng chưa nghiệm thu PCCC	- Kho chủ yếu chứa hạt nhựa. - Đã được lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, có tường ngăn cháy xung quanh kho. Tuy nhiên cơ sở chưa nghiệm thu được do chưa cải tạo đường giao thông. Nghiệm thu không đạt ngày 27/10/2015	Đã xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở với lỗi vi phạm quy định tại Điểm a, Điều 36, Nghị định 167/2013/NĐ-CP	
120.	Cty TNHH Phương Nguyên	280/130 ĐT, ấp 2, xã Đông Thạnh, Hóc Môn	Đóng tủ giường, bàn ghế	Công trình thẩm duyệt hiện hữu nhưng chưa nghiệm thu PCCC	Không nguy hiểm	Đang xây dựng tường ngăn cháy, chờ hoàn thiện, nghiệm thu	
121.	Công ty TNHH May Thêu Long Vân	57/7E, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn	Cơ ở may	Công trình thẩm duyệt hiện hữu nhưng chưa nghiệm thu PCCC	Không nguy hiểm	Đang chờ nghiệm thu	
122.	Công ty TNHH Trạng Nguyên	Ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn	Cơ sở may	Công trình thẩm duyệt hiện hữu nhưng chưa nghiệm thu PCCC	Không nguy hiểm Đã tiến hành nghiệm thu ngày vào ngày 19/5/2017 nhưng chưa đạt	Đang chờ nghiệm thu lại	
123.	Nhà xưởng thực phẩm Hồng Hà 479	Xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn	SX thực phẩm	Công trình thẩm duyệt hiện hữu nhưng chưa nghiệm thu PCCC	Không nguy hiểm Nghiệm thu ngày 25/11/2016 nhưng không đạt	Chờ nghiệm thu	

124.	Công ty TNHH Hữu Lập	Đường Phan Văn Đồi, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm	May mặc	Công trình thẩm duyệt hiện hữu nhưng chưa nghiệm thu PCCC	Không nguy hiểm	Đang chờ nghiệm thu	
125.	Công ty TNHH Bao bì Thịnh Hưng	58/1E Quốc lộ 1A, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm	Sản xuất bao bì	Công trình thẩm duyệt hiện hữu nhưng chưa nghiệm thu PCCC	Không nguy hiểm Nghiệm thu ngày 27/10/2016 nhưng không đạt	Đang chờ nghiệm thu	
126.	Công ty Liên Doanh Việt Đài	1/5 Bà Triệu, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn	Sản xuất dép	Công trình thẩm duyệt hiện hữu nhưng chưa nghiệm thu PCCC	Hàng hóa ít không gây cháy lan sang khu vực lân cận	Thi công lắp đặt hệ thống PCCC và nghiệm thu PCCC theo quy định	
127.	Công ty TNHH Phước Bảo Tâm	1/10 Lê Thị Hà, xã Tân Xuân	Xưởng may	Công trình thẩm duyệt hiện hữu nhưng chưa nghiệm thu PCCC	Hàng hóa ít không gây cháy lan sang khu vực lân cận	Thi công lắp đặt hệ thống PCCC và nghiệm thu PCCC theo quy định	
128.	Chung cư Nguyễn Quyền	279 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân	Chung cư	Chưa nghiệm thu về PCCC	Khi xảy ra cháy, nổ có khả năng cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản	Nghiệm thu về PCCC theo đúng quy định	
129.	Công ty TNHH Hoàng Thành Đạt	Áp Gò nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi	Phụ liệu may, thiêu	Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC			
130.	Công ty TNHH Hằng Duy	QL 22, KP2, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ	Kho thuốc thực vật	Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC			

		Chi					
131.	Công ty TNHH gỗ Nguyễn Hoàng	Áp 1, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi	Sản xuất gỗ	Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC			
132.	Công ty TNHH Hoàng Thiên Vinh	Áp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi	Chế biến cao su	Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC			
133.	Công ty TNHH Hoàng Dũng	Áp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi	Chế biến cao su	Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC			
134.	Công ty TNHH MTV Hồng Lợi Phát	Áp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi	Gia công gỗ	Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC			
135.	Công ty TNHH Duy Hàng	Áp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi	Sản xuất bao tay	Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC			
136.	Công ty CP nhựa Rạng Đông	Áp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi	Sản xuất nhựa	Vi phạm về an toàn PCCC			
137.	Hộ kinh doanh Mai Phúc Thành	Áp 3, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi	Dệt	Đã thẩm duyệt về PCCC nhưng chưa nghiệm thu về PCCC			
138.	CN Công ty TNHH SX TM Thái Anh	Khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi	Sản xuất bao PP	Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC			
139.	Chung cư Cao ốc	144 Nam Hòa, phường	Chung cư	Đưa công trình vào hoạt động khi chưa được	Chất cháy chủ yếu là gas, xăng dầu, thiết bị máy	Cục Cảnh sát PCCC&CNCH	Đến thời điểm

	<p> xanh (Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 8)</p>	<p>Phước Long A, Quận 9</p>		<p> nghiệm thu về PCCC.</p>	<p> móc, đồ dùng sinh hoạt... khi cháy tỏa ra nhiều nhiệt, khói, khí độc; do khối lượng chất cháy lớn nên khi xảy ra cháy thì đám cháy có khả năng phát triển nhanh và cháy lan sang khu vực lân cận.</p>	<p> – Bộ Công an ra quyết định xử phạt ngày 18/8/2016 với số tiền là 80 triệu đồng.</p>	<p> hiện tại cơ sở chưa thi hành quyết định xử phạt.</p>
140.	<p> Chung cư Bắc Bình</p>	<p> Không số, đường Cầu Ván, Phường 25, Quận Bình Thạnh</p>	<p> Chung Cư</p>	<p> Công trình đưa vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC</p>	<p> Khi xảy ra sự cố cháy, nổ tại chung cư việc các phương tiện PCCC đã được lắp đặt tại công trình chưa được nghiệm thu về PCCC hoạt động không đảm bảo theo quy định như việc kiểm định các thiết bị PCCC, bố trí phương tiện PCCC</p> <p>- Khi xảy ra sự cố cháy, nổ khói lửa có thể lan theo các đường ống kỹ thuật khi chưa đảm bảo các điều kiện về chống cháy lam theo các đường ống kỹ thuật</p>	<p> Kiến nghị chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình</p>	
141.	<p> Cty TNHH Tân Đại Thành</p>	<p> 62/1A, Lê Đức Thọ, p13, quận Gò Vấp</p>	<p> in bao bì</p>	<p> Trước luật PCCC chưa trang bị phương tiện PCCC</p>	<p> cao</p>	<p> di dời</p>	<p> công ty đã có văn bản di dời</p>
142.	<p> DNTN Nhất Lợi</p>	<p> 106/1130, Lê Đức Thọ, p13,</p>	<p> Sản xuất nhựa</p>	<p> Trước luật PCCC chưa trang bị phương tiện</p>	<p> cao</p>	<p> di dời</p>	<p> Doanh nghiệp</p>

		quận Gò Vấp		PCCC			đồng ý di dời vào tháng 12/2017
143.	Chi nhánh Công ty TNHH Nam Bang	62/1B, Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp	Lắp ráp điện tử	Chưa thẩm duyệt	cao	thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	
144.	công ty TNHH may mặc Đồng Xanh	102B/31 Quang Trung, phường 8, Q.Gò Vấp	may mặc	Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	nguy hiểm cháy, có khả năng cháy lan khi xảy ra cháy lớn	cơ sở cam kết khắc phục	
145.	Công ty CP Lai Cung Én Phúc Sang	102/3 Quang Trung, phường 8, Q.Gò Vấp	may mặc	Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	nguy hiểm cháy, có khả năng cháy lan khi xảy ra cháy lớn	cơ sở cam kết di dời	
146.	Cty TNHH may mặc Trương Thanh Minh	1180/6 Quang Trung, phường 8, Q.Gò Vấp	may mặc	Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	nguy hiểm cháy, có khả năng cháy lan khi xảy ra cháy lớn	cơ sở cam kết khắc phục	
147.	siêu thị AEON	09 Quang trung P11, quận Gò Vấp	TTTTM mua sắm	không tổ chức nghiệm thu	nguy hiểm cháy, có khả năng cháy lan khi xảy ra cháy lớn	cơ sở cam kết khắc phục	
148.	Trường MN Thiên Ân Phúc	193 Thống Nhất P11, quận Gò Vấp	giữ trẻ	không tổ chức nghiệm thu	nguy hiểm cháy, có khả năng cháy lan khi xảy ra cháy lớn	cơ sở cam kết khắc phục	
149.	Trường CD Y tế Hồng Đức	05 Quang Trung P11, quận Gò Vấp	dạy học	không tổ chức nghiệm thu	nguy hiểm cháy, có khả năng cháy lan khi xảy ra cháy lớn	cơ sở cam kết khắc phục	
150.	Cửa hàng	2/1 Quang	kinh	không tổ chức nghiệm thu	nguy hiểm cháy, có khả	cơ sở cam kết	

	thời trang Ninomax	Trung - P11, quận Gò Vấp	doanh quần áo		năng cháy lan khi xảy ra cháy lớn	khắc phục	
151.	DNTN GASA	24/42 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp	may giày, dép	Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu	Khó khăn cho công tác thoát nạn, cứu tài sản, chữa cháy	Tiến hành thẩm duyệt, nghiệm thu theo quy định	
152.	Công ty TNHH SX- XD-TM Rạng Đông S.P.CA	21/3B Đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp	sản xuất hóa mỹ phẩm	Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu	Khó khăn cho công tác thoát nạn, cứu tài sản, chữa cháy	Tiến hành thẩm duyệt, nghiệm thu theo quy định	
153.	chung cư k26	Dương Quảng Hàm Phường 7, quận Gò Vấp	chung cư	chưa thẩm duyệt nghiệm thu	nguy hiểm	thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	
154.	hộ kinh doanh cà phê nông thôn	14H Phan văn trị, quận Gò Vấp	cà phê	chưa thẩm duyệt nghiệm thu	nguy hiểm	thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	
155.	the luxury place	171 Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp	nhà hàng tiệc cưới	chưa nghiệm thu	nguy hiểm	nghiệm thu về PCCC	
156.	Chi nhánh 1 Công ty TNHH Công nghiệp Nam Sài Gòn	42 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp	gia công khuôn mẫu	Trước luật PCCC thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	nguy hiểm cháy, nổ	thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	
157.	Công ty TNHH	28 Nguyễn Văn Dung,	sản xuất sản phẩm	Trước luật PCCC thẩm duyệt, nghiệm thu về	nguy hiểm cháy, có khả năng	thẩm duyệt, nghiệm thu về	

	Thương mại Sóng Vang	phường 6, quận Gò Vấp	băng mây, tre, lá sợi nhựa	PCCC	cháy lan khi xảy ra cháy lớn	PCCC	
158.	Chung cư Phú Nhuận 26/3	90/978F Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp	chung cư	Trước luật PCCC thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	nguy hiểm	thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	Không có ban quản trị, ban quản lý
159.	Trường Đại học Công nghiệp	12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp	Giáo dục	Chưa có hồ sơ thẩm duyệt, nghiệm thu	Nguy hiểm cháy, nổ, nguy cơ cháy lan, cháy lớn nếu xảy ra cháy		
160.	Trường Trung cấp Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh	516 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp	trường học	chưa thẩm duyệt nghiệm thu	khi có nguy cơ cháy nổ sẽ dẫn tới cháy lan, cháy lớn.	đình chỉ hoạt động, kiến nghị cơ sở thẩm duyệt nghiệm thu PCCC	
161.	CN CTY CP - VH Đông Dương	73 Trần Bình Trọng, phường 1, quận Gò Vấp	in ấn	chưa thẩm duyệt nghiệm thu	khi có nguy cơ cháy nổ sẽ dẫn tới cháy lan, cháy lớn.	kiến nghị cơ sở thẩm duyệt nghiệm thu PCCC	
162.	Xưởng Đức Thịnh	70B Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp	Gia công in	- Cơ sở thuê mặt bằng, nhà kho - Cơ sở không thể khắc phục các vi phạm về PCCC cụ thể: + Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC; + Không trang bị lắp đặt	Cơ sở chuyên gia công bao bì giấy, keo dán có diện tích 2300 m ² . Trong nhà xưởng luôn tồn trữ lượng lớn chất dễ cháy như giấy, keo dán.	Cơ sở cam kết di dời về Khu công nghiệp Tân Bình Thời gian di dời: tháng 1/2018	

				hệ thống PCC, hệ thống....			
163.	Hộ kinh doanh Tân Tiến	136 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp	Đồ gỗ gia dụng	Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC;	Sản xuất, mua bán bàn ghế, nội thất	Cơ sở không sản xuất. Chỉ làm cửa hàng trưng bày. Tiến hành thẩm duyệt và nghiệm thu PCCC theo quy định	
164.	Cty TNHH may mặc Bảo Cửu	262 Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp	may mặc	Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC;	nguy hiểm	thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	
165.	Cty TNHH Đông Gia	187 Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp	gỗ	Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC;	nguy hiểm	thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	
166.	Công ty CP Đạt Thành	179 Dương Quán Hàm, quận Gò Vấp	bao bì	Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC;	nguy hiểm	thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	
167.	DNTN TMDV SX Bảo Huy	262 Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp	may mặc	Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC;	nguy hiểm	thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	
168.	Chung Cư Hà Kiều	Lô A, B, C Đường 20, quận Gò Vấp	chung cư	Chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC;	nguy hiểm	thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC	Không có ban quản trị, ban quản lý
169.	Kho hàng - Công ty CP TM Nguyễn Kim	504 Nguyễn Tất Thành, phường 18, Quận 4.	Kho hàng hóa	Chưa lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động, chưa đảm bảo yêu cầu về lối thoát nạn, chưa lắp hệ thống chữa cháy vách	Nguy cơ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản	Kiến nghị lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống chữa cháy vách	Trước luật

				tường		tường, phải đảm bảo yêu cầu về lối thoát nạn	
--	--	--	--	-------	--	--	--